

品 番 DSY-3901AT・DSY-3901WT・DSY-3901YT

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

! 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。



! 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

! 警告



この器具は天井・壁(縦・横向)・床付兼用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。



不安定な場所 補強のないロックワール等のやわらかい取付面



禁止

周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の近くにストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。



分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。



厳守

調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

! 注意



電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

- 照明器具には寿命があります。

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。

周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。


仕様

- 屋内専用
- 天井・壁(縦・横向)・床付兼用
- 木ネジ取付方式
- 適合LEDユニット以外は使用不可
- 調光不可
- 単体または連結時末端用


| 品番 | DSY-3901WT | DSY-3901AT | DSY-3901YT |
|-----------|---------------------------|------------|------------|
| 定格電圧 | 交流 100/200V兼用 | | |
| 周波数 | 50/60Hz兼用 | | |
| 消費電力 | 6W | | |
| 入力電圧 | 0.06A(100V時)/0.04A(200V時) | | |
| 適合LEDユニット | LEDユニット(L300) 6W ×1灯 | | |
| | 昼白色(5000K) | 温白色(3500K) | 電球色(3000K) |
| | LED光源寿命：40,000時間 | | |
| 器具重量 | 約0.4kg | | |
| 電源接続 | 端子台(送り総容量20A) | | |

各部の名称

※下図は、簡略した図です。




付属部品



木ネジ座付
(2本)

取付寸法

単位: mm






施工説明

1) 取付け前の注意事項について

- 下記の条件を守って施工してください。
- LEDユニットの取付けができるよう充分手が入るよう施工してください。

最小施工寸法 単位: mm




△ 警告

指定寸法以外での取付けはできません。火災・故障の原因となります。

2) 本体を取付ける


- スライド金具(2個)のツマミを持って、スライド金具(2個)を開けてください。



- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。

- 木ネジ(2本)で取付面に取付けてください。

※ロックワール等のやわらかい取付面の場合、補強材のある位置に取付けてください。



△ 警告


取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

3) 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台(電源側)に適切、確実に差し込んでください。

適合電線: $\phi 1.6 \cdot \phi 2.0$
(単線専用)




- 200V時には必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

△ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

- 電源接続後は、電源線をLED受け台より下にくるよう押し込んでください。



<電源線を取外す場合>


- ドライバー等で解除ボタンを押しながら、電源線を引き抜いてください。

<連結時、末端で使用する場合>

- 連結する器具の端子台(送り側)に送り配線(2本)を確実に差し込んでください。


- 200V時には送り配線(1本)を使用し、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

※送り配線は連結する器具の付属部品のものを使用してください。



施工説明


- 送り配線を本器具の端子台(電源側)に確実に差し込んでください。
- 送り配線接続後は、送り配線をLED受け台より下にくるように押し込んでください。



<連結例>

●4台の場合


※連結する場合は、必ず1台目の端子台(送り側)と2台目の端子台(電源側)を接続してください。
2台目以降も同様に作業してください。



④ LEDユニットを取付ける

①本体側コネクタにユニット側コネクタを、ツマミまで確実に差し込んでください。


※コネクタを取り外す場合は、ツマミを押しながら抜いてください。



⚠ 警告


コネクタの差し込みが不完全な場合、火災の原因となります。

②コネクタが浮き上がってこないように、本体の底面に押し込んでください。



③LEDユニットを取付バネ(2個)に確実にはめ込んでください。


※LEDユニットの凸部が取付バネに確実にかかっていることを確認してください。



⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

④スライド金具(2個)のツマミを持って、ツマミが取付バネ(2個)に当たるまで閉めてください。



⚠ 警告

スライド金具の閉め方が不完全な場合、落下またはLEDユニットに負荷がかかり破損の原因となります。

<LEDユニットを取り外す場合>

④と逆の手順でLEDユニットを取り外してください。

⚠ 注意

スライド金具を完全に開ききらないでLEDユニットを取り外した場合、破損の原因となります。

ご使用に関して

【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがあります。異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

△警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は3年です。
但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日
20時間以上の長時間使用の
場合は、上記の半分の期間
とします。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、下記
「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低
6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を
有する代替品含む)とは、その
製品の機能を維持するために
必要な部品です。

点検とお手入れ方法

- 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 取付面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 異常な臭い、音、発熱はありませんか。

(2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。） 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。